

Kunde:  
Eid Kommune  
Rådhusvegen 11  
6770 NORDFJORDEID

Oppdragsinformasjon:  
Mottaker: Eid Kommune  
Mottaksdato: 13.12.16  
Analyseperiode: 13.12.16-16.12.16  
Rapportdato: 19.12.16

Kontaktperson: Ketil Nord  
Rapport for: Kaldekloven vassverk

Prøve-ID	Produkt	Tilsetning	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
16-10416-001	Nettvann		Haugen		13.12.16 10:15	Kunde

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	16-10416-001	MU
Dyrkbare mikroorganismer 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	/ml	<100	5	(3-8)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	/100ml	0	<1	
pH	NS-EN ISO 10523: 2012		6,5 - 9,5	7,1	(6.9-7.3)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l	<20	3	(0-6)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU	<4	<0.1	
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		19	

(1) Grenseverdi fra Drikkevannsforskriften, FOR-2001-12-04-1372

Oppdragskommentar 16-10416: Analyse av turbiditet ble tatt 1 døgn etter det som er angitt i metoden. Dette påvirker ikke resultatet.

*Kristbjørg Sølvadottir*

19.12.16

Kristbjørg Sølvadottir  
Teknisk leder mikrobiologi

Distribusjon  
Eid kommune  
Ketil Nord  
Per Bøen  
Reidar Vonheim  
Svein Rune Åland  
Tore Nyhammer-Taklo  
Web Kundeside

MU er resultatets måleusikkerhet. Om ikke MU er angitt kan denne fås ved henvendelse til laboratoriet. Det bakteriologiske resultatet <1 betyr "ikke påvist". Analyser merket \* og oppdragskommentarer vedr. kvalitet er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for de analyserte prøvene, og rapporten må bare kopieres i sin helhet. Evt vedlegg er ikke omfattet av akkrediteringen.