Gate 1 nr 139, 6700 Måløy
NO 982 571 146 MVA

NORSK AKKREDITERING TEST 105

Rapportnr.: 020894

ANALYSERAPPORT

Kunde:

Hyllestad Kommune

6957 HYLLESTAD

Oppdragsinformasjon:

Mottaker: Hyllestad Kommune
Mottaksdato: 14.02.17
Analyseperiode: 14.02.17-17.02.17
Rapportdato: 20.02.17

Kontaktperson: Oddvin Kverhellen

Rapport for: Sørbøvåg vassverk

Prøve-ID	Produkt	Tilsetting	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
17-01098-001	Nettvann	Na.tiosulfat		Storelia	14.02.17 07:15	Kunde
17-01098-002	Råvann	Na.tiosulfat	Råvann		14.02.17 07:00	Kunde

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	17-01098-001	MU
Dyrkbare mikroorganismer 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	/ml	<100	4	(2-7)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	/100ml	0	<1	
pH	NS-EN ISO 10523: 2012		6,5 - 9,5	6,4 !	(6.2-6.6)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l	<20	3	(0-6)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU	<4	0,1	(0.0-0.3)
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		19	

(1) Grenseverdi fra Drikkevannsforskriften, FOR-2001-12-04-1372

Analyse	Metode	Enhet	Grense	17-01098-002	MU
Dyrkbare mikroorganismer 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	/ml		1	(1-2)
Koliforme bakterier	ISO 9308-2:2012(E)	/100ml		<1	
pH	NS-EN ISO 10523: 2012			6,6	(6.4-6.8)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l		3	(0-6)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU		<0.1	
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		20	

Oppdragskommentar 17-01098: Kjemiske analyser er målt i flaske uten tilsatt Na.tiosulfat

Kristbjörg Sölvadóttir

20.02.17

Kristbjørg Sølvadottir
Teknisk leder mikrobiologi

Distribusjon
Kåre Olav Hatlebrekke
Oddvin Kverhellen
Oddvin Kverhellen
Reidun Blindheim
Web Kundeside

MU er resultatets måleusikkerhet. Om ikke MU er angitt kan denne fås ved henvendelse til laboratoriet. Det bakteriologiske resultatet <1 betyr "ikke påvist". Analyser merket * og oppdragskommentarer vedr. kvalitet er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for de analyserte prøvene, og rapporten må bare kopieres i sin helhet. Evt vedlegg er ikke omfattet av akkrediteringen.