

Kunde:
Stryn Kommune
Tonningsgata 4
6783 STRYN

Oppdragsinformasjon:
Mottaker: Stryn Kommune
Mottaksdato: 07.03.17
Analyseperiode: 07.03.17-10.03.17
Rapportdato: 13.03.17

Kontaktperson: Jan B. Flore
Rapport for: Storesunde vassverk

Prøve-ID	Produkt	Tilsetning	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
17-01628-001	Rentvann		Reintvann		07.03.17 09:26	Kunde
17-01628-002	Nettvann		v/behandlingsanlegg Kleivenes Camping		07.03.17 09:36	Kunde

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	17-01628-001	MU
Dyrkbare mikroorganismer 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	/ml	<100	<1	
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	/100ml	0	<1	
pH	NS-EN ISO 10523: 2012		6,5 - 9,5	6,6	(6.4-6.8)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l	<20	2	(0-5)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU	<1	<0.1	
UV- transmisjon /5cm	NS 9462:2006	%		82	(73-90)
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		19	

(1) Grenseverdi fra Drikkevannsforskriften, FOR-2001-12-04-1372

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	17-01628-002	MU
Dyrkbare mikroorganismer 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	/ml	<100	<1	
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	/100ml	0	<1	
pH	NS-EN ISO 10523: 2012		6,5 - 9,5	6,7	(6.5-6.9)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l	<20	4	(1-7)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU	<4	0,1	(0.0-0.3)
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		19	

(1) Grenseverdi fra Drikkevannsforskriften, FOR-2001-12-04-1372

Kristbjørg Sølvadottir

13.03.17

Kristbjørg Sølvadottir
Teknisk leder mikrobiologi

Distribusjon
Anders Maurset
Arild Lyslo
Eivind Tønning
Jan B. Flore
Postmottak Stryn Kommune
Web Kundeside

MU er resultatets måleusikkerhet. Om ikke MU er angitt kan denne fås ved henvendelse til laboratoriet. Det bakteriologiske resultatet <1 betyr "ikke påvist". Analyser merket * og oppdragskommentarer vedr. kvalitet er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for de analyserte prøvene, og rapporten må bare kopieres i sin helhet. Evt vedlegg er ikke omfattet av akkrediteringen.