

Rapportnr.: 022187

ANALYSERAPPORT

1 (1)

Kunde:

Hornindal kommune
Postboks 24
6763 HORNINDAL

Oppdragsinformasjon:

Mottaker: Hornindal kommune
Mottaksdato: 04.04.17
Analyseperiode: 05.04.17-08.04.17
Rapportdato: 10.04.17

Kontaktperson: Sigurd Muldsvor

Rapport for: Holebakkane vassverk

Prøve-ID	Produkt	Tilsetning	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
17-02407-001	Nettvann		Skisenteret		04.04.17 10:00	Kunde

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	17-02407-001	MU
Dyrkbare mikroorganismer 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	/ml	<100	1	(1-2)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	/100ml	0	<1	
pH	NS-EN ISO 10523: 2012		6,5 - 9,5	8,0	(7.8-8.2)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l	<20	<2	
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU	<4	0,2	(0.0-0.3)
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		20	

(1) Grenseverdi fra Drikkevannsforskriften, FOR-2001-12-04-1372

Oppdragskommentar 17-02407: Analysen av dyrkbare mikroorganismer (kimtall) ble startet 25 timer etter prøveuttak. Analysen for koliforme bakterier ble startet 26t etter uttak. Prøvene ble lagret kjølig i dette tidsrommet.



10.04.17

Kristbjörg Sölvadóttir

Teknisk leder mikrobiologi

Distribusjon

Postmottak Hornindal Kommune
Sigurd Muldsvor
Stig Seljeset
Web Kundeside

MU er resultatets måleusikkerhet. Om ikke MU er angitt kan denne fås ved henvendelse til laboratoriet. Det bakteriologiske resultatet <1 betyr "ikke påvist". Analyser merket * og oppdragskommentarer vedr. kvalitet er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for de analyserte prøvene, og rapporten må bare kopieres i sin helhet. Evt vedlegg er ikke omfattet av akkrediteringen.