

Kunde:
Stryn Kommune
Tonningsgata 4
6783 STRYN

Oppdragsinformasjon:
Mottaker: Stryn Kommune
Mottaksdato: 18.04.17
Analyseperiode: 18.04.17-21.04.17
Rapportdato: 24.04.17

Kontaktperson: Jan B. Flore
Rapport for: Stryn vassverk

Prøve-ID	Produkt	Tilsetning	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
17-02593-001	Rentvann		Reintvann		18.04.17 08:50	Kunde
17-02593-002	Nettvann		v/behandlingsanlegg		18.04.17 10:10	Kunde
17-02593-003	Nettvann		Sjukeheimen		18.04.17 10:35	Kunde
17-02593-004	Råvann		Faleide		18.04.17 08:50	Kunde
			Råvann			

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	17-02593-001	MU
Dyrkbare mikroorganismer 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	/ml	<100	<1	
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	/100ml	0	<1	
pH	NS-EN ISO 10523: 2012		6,5 - 9,5	7,0	(6.8-7.2)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l	<20	<2	
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU	<1	0,1	(0.0-0.3)
UV- transmisjon /5cm	NS 9462:2006	%		85	(77-94)
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		21	

(1) Grenseverdi fra Drikkevannsforskriften, FOR-2001-12-04-1372

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	17-02593-002	MU	17-02593-003	MU
Dyrkbare mikroorganismer 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	/ml	<100	2	(1-3)	<1	
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	/100ml	0	<1		<1	
pH	NS-EN ISO 10523: 2012		6,5 - 9,5	6,9	(6.7-7.1)	6,9	(6.7-7.1)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l	<20	<2		2	(0-5)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU	<4	0,2	(0.0-0.3)	0,2	(0.0-0.3)
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		21		21	

(1) Grenseverdi fra Drikkevannsforskriften, FOR-2001-12-04-1372

Analyse	Metode	Enhet	Grense	17-02593-004	MU
Dyrkbare mikroorganismer 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	/ml		46	(28-76)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	/100ml		4	(3-6)
E.coli	ISO 9308-1:2014	/100ml		<1	
pH	NS-EN ISO 10523: 2012			5,8	(5.6-6.0)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l		<2	
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU		0,2	(0.0-0.3)
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		21	

Kristbjørg Sølvaðottir

24.04.17

Kristbjørg Sølvaðottir
Teknisk leder mikrobiologi

Distribusjon

Anders Maurset

Arild Lyslo
Eivind Tønning
Jan B. Flore
Postmottak Stryn Kommune
Web Kundeside

MU er resultatets måleusikkerhet. Om ikke MU er angitt kan denne fås ved henvendelse til laboratoriet. Det bakteriologiske resultatet <1 betyr "ikke påvist". Analyser merket * og oppdragskommentarer vedr. kvalitet er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for de analyserte prøvene, og rapporten må bare kopieres i sin helhet. Evt vedlegg er ikke omfattet av akkrediteringen.