

Kunde:
Hyllestad Kommune

6957 HYLLESTAD

Oppdragsinformasjon:
Mottaker: Hyllestad Kommune
Mottaksdato: 09.05.17
Analyseperiode: 09.05.17-12.05.17
Rapportdato: 16.05.17

Kontaktperson: Oddvin Kverhellen
Rapport for: Bøfjord vassverk

Prøve-ID	Produkt	Tilsetning	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
17-03129-001	Nettvann	Na.tiosulfat	Ytre Bøe		09.05.17	Kunde
17-03129-002	Nettvann	Na.tiosulfat	Rysjedalsvika		09.05.17	Kunde

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	17-03129-001	MU
Dyrkbare mikroorganismer 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	/ml	<100	18	(11-30)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	/100ml	0	<1	
E.coli	ISO 9308-1:2014	/100ml	0	<1	
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2 (2000)	/100ml	0	<1	
Clostridium perfringens	Int. met. NS-ISO 6461-2(1993) og NMKL 95	/100ml	0	<1	
pH	NS-EN ISO 10523: 2012		6,5 - 9,5	7,7	(7.5-7.9)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l	<20	2	(0-5)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU	<4	0,2	(0.0-0.3)
Konduktivitet	NS-ISO 7888, 1 utg 1993	mS/m	<250	13	(11-15)
Ammonium- nitrogen	NS 4746 1.utg. aug. 1975	mg/l	<0,5	<0.01	
Jern, Fe	Hach 8147, 1991	mg/l	<0,20	0,11	(0.09-0.13)
Lukt *	NS-EN 1622:2006	T.verdi	<3	>3 !	
Smak *	NS-EN 1622:2006	T.verdi	<3	<3	
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		23	

(1) Grenseverdi fra Drikkevannsforskriften, FOR-2001-12-04-1372

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	17-03129-002	MU
Dyrkbare mikroorganismer 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	/ml	<100	3	(2-5)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	/100ml	0	<1	
pH	NS-EN ISO 10523: 2012		6,5 - 9,5	7,7	(7.5-7.9)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l	<20	2	(0-5)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU	<4	0,1	(0.0-0.3)
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		21	

(1) Grenseverdi fra Drikkevannsforskriften, FOR-2001-12-04-1372

Oppdragskommentar 17-03129: Kjemiske analyser er målt i flaske uten tilsatt Na.tiosulfat

Kristbjørg Sølvaðottir

16.05.17

Kristbjørg Sølvaðottir
Teknisk leder mikrobiologi
Kåre Olav Hatlebrekke
Oddvin Kverhellen
Oddvin Kverhellen
Reidun Blindheim
Web Kundeside

Distribusjon

MU er resultatets måleusikkerhet. Om ikke MU er angitt kan denne fås ved henvendelse til laboratoriet. Det bakteriologiske resultatet <1 betyr "ikke påvist". Analyser merket * og oppdragskommentarer vedr. kvalitet er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for de analyserte prøvene, og rapporten må bare kopieres i sin helhet. Evt vedlegg er ikke omfattet av akkrediteringen.