Gate 1 nr 139, 6700 Måløy
NO 982 571 146 MVA

NORSK AKKREDITERING TEST 105

Rapportnr.: 024827

ANALYSERAPPORT

Kunde:

Eid Kommune
Rådhusvegen 11
6770 NORDFJORDEID

Oppdragsinformasjon:

Mottaker: Eid Kommune
Mottaksdato: 11.07.17
Analyseperiode: 11.07.17-14.07.17
Rapportdato: 17.07.17

Kontaktperson: Ketil Nord

Rapport for: Nordfjordeid vassverk

Prøve-ID	Produkt	Tilsetting	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
17-04821-001	Nettvann	Na.tiosulfat	Bakers		11.07.17 10:40	Kunde
17-04821-002	Nettvann	Na.tiosulfat	Sjukeheimen		11.07.17 11:00	Kunde
17-04821-003	Nettvann	Na.tiosulfat	Nordfjord sjukehus		11.07.17 12:00	Kunde

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	17-04821-001	MU	17-04821-002	MU	17-04821-003	MU
Dyrkbare mikroorganismer 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	/ml	<100	16	(10-27)	2	(1-3)	13	(8-22)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	/100ml	0	<1		<1		<1	
pH	NS-EN ISO 10523: 2012		6,5 - 9,5	8,7	(8.5-8.9)	8,8	(8.6-9.0)	8,9	(8.7-9.1)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l		9	(6-12)	9	(6-12)	8	(5-11)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU		0,1	(0.0-0.3)	0,2	(0.0-0.3)	0,2	(0.0-0.3)
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		22		22		22	

(1) Grenser og tiltaksgrenser fra Drikkevannsforskriften, FOR-2016-12-22-1868

Oppdragskommentar 17-04821: Kjemiske analyser er målt i flaske uten tilsatt Na.tiosulfat

17.07.17

Monica Kråkenes
Laboratorieleder

Distribusjon
Eid kommune
Ketil Nord
Per Bøen
Reidar Vonheim
Svein Rune Åland
Tore Nyhammer-Taklo
Web Kundeside

MU er resultatets måleusikkerhet. Om ikke MU er angitt kan denne fås ved henvendelse til laboratoriet. Det bakteriologiske resultatet <1 betyr "ikke påvist". Analyser merket * og oppdragskommentarer vedr. kvalitet er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for de analyserte prøvene, og rapporten må bare kopieres i sin helhet. Evt vedlegg er ikke omfattet av akkrediteringen.