

Kunde:
Stranda Kommune
Øyna 13
6200 STRANDA

Oppdragsinformasjon:
Mottaker: Stranda Kommune
Mottaksdato: 18.09.17
Analyseperiode: 18.09.17-21.09.17
Rapportdato: 25.09.17

Kontaktperson:
Rapport for:

Prøve-ID	Produkt	Tilsetning	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
17-06728-001	Rentvann	Na.tiosulfat	Beh. reintvann etter basseng	Oppfølgingsprøve Hellesylt VV	18.09.17 12:05	Kunde
17-06728-002	Nettvann	Na.tiosulfat	Ole Ringdal AS	Oppfølgingsprøve Hellesylt VV	18.09.17 11:24	Kunde
17-06728-003	Nettvann	Na.tiosulfat	Hellesylt omsorgssenter	Oppfølgingsprøve Hellesylt VV	18.09.17 11:35	Kunde
17-06728-004	Nettvann	Na.tiosulfat		Oppfølgingsprøve Hellesylt VV: Brannstasjonen	18.09.17 12:15	Kunde
17-06728-005	Råvann	Na.tiosulfat	Behandlingsanlegg råvann HV	Oppfølgingsprøve Hellesylt VV	18.09.17 12:00	Kunde

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	17-06728-001	MU
Dyrkbare mikroorganismer 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	/ml	<100	<1	
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	/100ml	0	<1	
E.coli	ISO 9308-1:2014	/100ml	0	<1	
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2 (2000)	/100ml	0	<1	

(1) Grenser og tiltaksgrenser fra Drikkevannsforskriften FOR-2016-12-22-1868

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	17-06728-002	MU	17-06728-003	MU	17-06728-004	MU
Dyrkbare mikroorganismer 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	/ml	<100	1	(1-2)	<1		12	(6-24)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	/100ml	0	<1		<1		<1	
E.coli	ISO 9308-1:2014	/100ml	0	<1		<1		<1	
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2 (2000)	/100ml	0	<1		<1		<1	

(1) Grenser og tiltaksgrenser fra Drikkevannsforskriften FOR-2016-12-22-1868

Analyse	Metode	Enhet	Grense	17-06728-005	MU
Koliforme bakterier	ISO 9308-2:2012(E)	/100ml		11	
E.coli	ISO 9308-2:2012(E)	/100ml		<1	
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2 (2000)	/100ml		2	(1-4)

25.09.17 

Monica Kråkenes
Laboratorieleder

Distribusjon
Frode Orheim
Jo Fjellanger
Knut Vidar Bakken
Olger Teigen
Web Kundeside

MU er resultatets måleusikkerhet. Om ikke MU er angitt kan denne fås ved henvendelse til laboratoriet. MU for bakteriologiske resultat er basert på resultat over 30CFU og <1 betyr "ikke påvist". Analyser merket * og oppdragskommentarer vedr. kvalitet er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for de analyserte prøvene, og rapporten må bare kopieres i sin helhet. Evt vedlegg er ikke omfattet av akkrediteringen.