

Kunde:  
Stranda Kommune  
Øyna 13  
6200 STRANDA

Oppdragsinformasjon:  
Mottaker: Stranda Kommune  
Mottaksdato: 15.08.18  
Analyseperiode: 15.08.18-18.08.18  
Rapportdato: 20.08.18

Kontaktperson: Cato Andersen  
Rapport for: Hellesylt vassverk

Prøve-ID	Produkt	Tilsetning	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
18-05187-001	Rentvann	Na.tiosulfat	Beh. reintvann etter basseng		14.08.18 08:30	Kunde
18-05187-002	Nettvann	Na.tiosulfat	Ole Ringdal AS		14.08.18 08:45	Kunde

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	18-05187-001	MU
Dyrkbare mikroorganismer 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	/ml	<100	<1	
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	/100ml	0	<1	
pH	NS-EN ISO 10523: 2012		6,5 - 9,5	6,6	(6.4-6.8)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l		4	(2-6)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU		<0.1	
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		22	

(1) Grenser og tiltaksgrenser fra Drikkevannsforskriften, FOR-2016-12-22-1868

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	18-05187-002	MU
Dyrkbare mikroorganismer 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	/ml	<100	<1	
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	/100ml	0	<1	
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l		3	(1-5)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU		<0.1	

(1) Grenser og tiltaksgrenser fra Drikkevannsforskriften, FOR-2016-12-22-1868


Oppdragskommentar 18-05187: Kjemiske analyser er målt i flaske uten tilsatt Na.tiosulfat

Oppdragskommentar 18-05187: Temperatur målt ved mottak:  
5187-1: 14,6 grader  
5187-2: 14,7 grader

Prøvekommentar Analysen av dyrkbare mikroorganismer (kimtall) og koliforme bakterier ble startet <24 timer etter prøveuttak. Prøvene ble lagret kjølig i dette tidsrommet.

18-05187-002: Turbiditet er målt for seint i forhold til det som er angitt i metoden, men det har ingen betydning når prøveresultatet er så lavt.

20.08.18



Else Kristin Mitei  
Laboratorieingeniør

Distribusjon Cato Andersen  
Frode Orheim  
Jo Fjellanger  
Knut Vidar Bakken  
Olger Teigen  
Web Kundeside

MU er resultatets måleusikkerhet. Om ikke MU er angitt kan denne fås ved henvendelse til laboratoriet. MU for bakteriologiske resultat er basert på resultat over 30CFU og <1 betyr "ikke påvist". Analyser merket \* og oppdragskommentarer vedr. kvalitet er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for de analyserte prøvene, og rapporten må bare kopieres i sin helhet. Evt vedlegg er ikke omfattet av akkrediteringen.