Eurofins Food&Feed Testing Norway
AS, avd Måløy

Rapportnr.: 034339

ANALYSERAPPORT

Kunde:

Vågsøy Kommune
Postboks 294
6701 MÅLØY

Oppdragsinformasjon:

Mottaker: Vågsøy Kommune
Mottaksdato: 19.07.18
Analyseperiode: 19.07.18-22.07.18
Rapportdato: 24.07.18

Kontaktperson: Odd Robert Solvåg

Rapport for:

Prøve-ID	Produkt	Tilsetting	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
18-04563-001	Nettvann	Na.tiosulfat		Måløy Vv, Sentrum oppfølgende prøve	19.07.18	Kunde

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	18-04563-001	MU
Dyrkbare mikroorganismer 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	/ml	<100	<1	
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	/100ml	0	**1** !	(1-2)
E.coli	ISO 9308-1:2014	/100ml	0	<1	

(1) Grenser og tiltaksgrenser fra Drikkevannsforskriften, FOR-2016-12-22-1868

24.07.18

Monica Kråkenes
Laboratorieleder

Distribusjon

Idar Lofnes
Ingvald Tennebø
Kåre Eide
Odd Robert Solvåg
Ottar Svarstad
Øystein Solheim
Web Kundeside

MU er resultatets måleusikkerhet. Om ikke MU er angitt kan denne fås ved henvendelse til laboratoriet. MU for bakteriologiske resultat er basert på resultat over 30CFU og <1 betyr "ikke påvist". Analyser merket * og oppdragskommentarer vedr. kvalitet er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for de analyserte prøvene, og rapporten må bare kopieres i sin helhet. Evt vedlegg er ikke omfattet av akkrediteringen.