

Kunde:  
Stranda Kommune  
Øyna 13  
6200 STRANDA

Oppdragsinformasjon:  
Mottaker: Stranda Kommune  
Mottaksdato: 25.09.18  
Analyseperiode: 25.09.18-28.09.18  
Rapportdato: 01.10.18

Kontaktperson: Cato Andersen  
Rapport for: Stranda vassverk

Prøve-ID	Produkt	Tilsetning	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
18-06363-001	Nettvann	Na.tiosulfat	Beh.anl reintvann SV		25.09.18	Kunde
18-06363-002	Nettvann	Na.tiosulfat	Stranda omsorgssenter		25.09.18	Kunde
18-06363-003	Nettvann	Na.tiosulfat	Helsemrika VPS		25.09.18	Kunde
18-06363-004	Nettvann	Na.tiosulfat		Petterveien 7	25.09.18	Kunde

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	18-06363-001	MU	18-06363-002	MU	18-06363-003	MU
Dyrkbare mikroorganismer 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	/ml	<100	<1		10	(5-20)	27	(14-54)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	/100ml	0	<1		<1		<1	
pH	NS-EN ISO 10523:2012		6,5 - 9,5	7,9	(7.7-8.1)	8,0	(7.8-8.2)	8,0	(7.8-8.2)
Farge	NS-EN ISO 7887:2011 (C)	mg Pt/l		8	(6-10)	8	(6-10)	7	(5-9)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1:2016	FNU		0,1	(0.0-0.3)	<0.1		<0.1	
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		21		21		21	

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	18-06363-004	MU
Dyrkbare mikroorganismer 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	/ml	<100	1	(1-2)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	/100ml	0	<1	
pH	NS-EN ISO 10523:2012		6,5 - 9,5	7,9	(7.7-8.1)
Farge	NS-EN ISO 7887:2011 (C)	mg Pt/l		7	(5-9)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1:2016	FNU		<0.1	
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		21	

(1) Grenser og tiltaksgrenser fra Drikkevannsforskriften, FOR-2016-12-22-1868

Oppdragskommentar 18-06363: Kjemiske analyser er målt i flaske uten tilsatt Na.tiosulfat

01.10.18   
Monica Kråkenes  
Laboratorieleder

Distribusjon Cato Andersen  
Frode Orheim  
Jo Fjellanger  
Knut Vidar Bakken  
Olger Teigen  
Web Kundeside

<1 = "ikke påvist". MU= måleusikkerhet, angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til laboratoriet. MU er ikke tatt hensyn til ved vurdering om resultat er utenfor oppgitt grense. Resultat utenfor oppgitt grense er angitt med rød skrift og "!". Analyse merket \*, vedlegg og komm. er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for de analyserte prøvene. Rapporten må bare kopieres i sin helhet.