Eurofins Food&Feed Testing Norway
AS, avd Måløy

Rapportnr.: 040502

ANALYSERAPPORT

Kunde:

Hornindal kommune
Postboks 24
6763 HORNINDAL

Oppdragsinformasjon:

Mottaker: Hornindal kommune
Mottaksdato: 19.03.19
Analyseperiode: 19.03.19-22.03.19
Rapportdato: 29.03.19

Kontaktperson: Stig Seljeset

Rapport for: Holebakkane vassverk

Prøve-ID	Produkt	Tilsetting	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
19-01505-001	Nettvann		Haugen		19.03.19 10:00	Kunde

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	19-01505-001	MU
Dyrkbare mikroorganismer 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	CFU/ml	<100	<1	(0-8)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml	0	<1	
pH	NS-EN ISO 10523: 2012		6,5 - 9,5	7,9	(7.7-8.1)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l		<2	
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU		<0.1	
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		21	

(1) Grenser og tiltaksgrenser fra Drikkevannsforskriften, FOR-2016-12-22-1868

Prøvekommentar 19-01505-001: Pga et avvik på en kontrollprøve måtte rapportering utsettes. Problemet er nå løst og resultatene er ikke påvirket av dette.

29.03.19

Monica Kråkenes
Laboratorieleder

Distribusjon Postmottak Hornindal Kommune
Stig Seljeset
Web Kundeside

<1 = "ikke påvist". MU= måleusikkerhet, angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til laboratoriet. MU er ikke tatt hensyn til ved vurdering om resultat er utenfor oppgitt grense. Resultat utenfor oppgitt grense er angitt med rød skrift og "!". Analyse merket *, vedlegg og komm. er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for de analyserte prøvene. Rapporten må bare kopieres i sin helhet.