

Kunde:

Stryn Kommune
Tonningsgata 4
6783 STRYN

Oppdragsinformasjon:

Mottaker: Stryn Kommune
Mottaksdato: 14.05.19
Analyseperiode: 14.05.19-17.05.19
Rapportdato: 20.05.19

Kontaktperson: Jan B. Flore

Rapport for:


Prøve-ID	Produkt	Tilsetning	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
19-02494-001	Nettvann	Na.tiosulfat		Oppfølging Stryn Vv, Visnes	14.05.19 07:30	Kunde
19-02494-002	Nettvann			Oppfølging Stryn Vv, Omsorgsenter	14.05.19 09:00	Kunde

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	19-02494-001	MU	19-02494-002	MU
Dyrkbare mikroorganismer 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	CFU/ml	<100	2 500 !	(1253-4988)	<1	(0-8)

(1) Grenser og tiltaksgrenser fra Drikkevannsforskriften, FOR-2016-12-22-1868

Oppdragskommentar 19-02494: MU for bakteriologiske resultater er basert på resultater over 30CFU.

Det er under "Grense (1)" referert til grenseverdier og tiltaksgrenser i den nye drikkevannsforskriften. Dersom resultater er angitt med røde tall er en av disse overskredet, og det anbefales å sjekke drikkevannsforskriften vedr alvorlighetsgrad.



20.05.19

Else Kristin Mitei

Laboratorieingeniør

Distribusjon

Arild Lyslo
Eivind Tønning
Jan B. Flore
Jonny Svarstad
Postmottak Stryn Kommune
Sigurd Muldsvor
Web Kundeside

<1 = "ikke påvist". MU= måleusikkerhet, angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til laboratoriet. MU er ikke tatt hensyn til ved vurdering om resultat er utenfor oppgitt grense. Resultat utenfor oppgitt grense er angitt med rød skrift og "!". Analyse merket *, vedlegg og komm. er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for de analyserte prøvene. Rapporten må bare kopieres i sin helhet.