

Kunde:

Hyllestad Kommune

6957 HYLLESTAD

Oppdragsinformasjon:

Mottaker: Hyllestad Kommune

Mottaksdato: 18.06.19

Analyseperiode: 18.06.19-21.06.19

Rapportdato: 25.06.19

Kontaktperson: Oddvin Kverhellen

Rapport for: Bøfjord vassverk

Prøve-ID	Produkt	Tilsetning	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
19-03056-001	Nettvann	Na.tiosulfat	Rysjedalsvika		18.06.19	Kunde
19-03056-002	Nettvann	Na.tiosulfat	Leirvik sentrum		18.06.19	Kunde
19-03056-003	Råvann	Na.tiosulfat	Råvann		18.06.19	Kunde


Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	19-03056-001	MU	19-03056-002	MU
Dyrkbare mikroorganismer 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	CFU/ml	<100	<1	(0-8)	7	(4-14)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml	0	<1		<1	
pH	NS-EN ISO 10523: 2012		6,5 - 9,5	7,7	(7.5-7.9)	7,4	(7.2-7.6)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l		3	(1-5)	4	(2-6)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU		0,2	(0.0-0.4)	0,2	(0.0-0.4)
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		22		22	

(1) Grenser og tiltaksgrenser fra Drikkevannsforskriften, FOR-2016-12-22-1868

Analyse	Metode	Enhet	Grense	19-03056-003	MU
Koliforme bakterier	ISO 9308-2:2012(E)	CFU/100ml		>200	
E.coli	ISO 9308-2:2012(E)	CFU/100ml		<1	
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2 (2000)	CFU/100ml		<1	
pH	NS-EN ISO 10523: 2012			5,3	(5.1-5.5)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l		43	(39-47)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU		0,5	(0.3-0.7)
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		22	

Oppdragskommentar 19-03056: Kjemiske analyser er målt i flaske uten tilsatt Na.tiosulfat.

MU for bakteriologiske resultater er basert på resultater over 30CFU.

25.06.19 

Else Kristin Mitei
Laboratorieingeniør

Distribusjon Kåre Olav Hatlebrekke
Oddvin Kverhellen
Oddvin Kverhellen
Web Kundeside

<1 = "ikke påvist". MU= måleusikkerhet, angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til lab'en. MU er ikke tatt hensyn til ved vurdering om resultat er utenfor oppgitt grense. Resultat utenfor grense er angitt med rød skrift og "!". Analyse merket *, vedlegg og komm. er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet