

Kunde:  
Stranda Kommune  
Øyna 13  
6200 STRANDA

Oppdragsinformasjon:  
Mottaker: Stranda Kommune  
Mottaksdato: 16.07.19  
Analyseperiode: 16.07.19-19.07.19  
Rapportdato: 22.07.19

Kontaktperson: Cato Andersen  
Rapport for: Hellesylt vassverk

Prøve-ID	Produkt	Tilsetning	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
19-03734-001	Rentvann	Na.tiosulfat	Beh. reintvann etter basseng		16.07.19 09:00	Kunde
19-03734-002	Nettvann	Na.tiosulfat	Hellesylt omsorgssenter		16.07.19 09:15	Kunde

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	19-03734-001	MU
Dyrkbare mikroorganismer 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	CFU/ml	<100	1	(1-2)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml	0	<1	
pH	NS-EN ISO 10523:2012		6,5 - 9,5	6,7	(6.5-6.9)
Farge	NS-EN ISO 7887:2011 (C)	mg Pt/l		<2	
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1:2016	FNU		<0.1	
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		22	

(1) Grenser og tiltaksgrenser fra Drikkevannsforskriften, FOR-2016-12-22-1868


Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	19-03734-002	MU
Dyrkbare mikroorganismer 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	CFU/ml	<100	1	(1-2)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml	0	1 !	(1-2)
E.coli	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml	0	<1	
Farge	NS-EN ISO 7887:2011 (C)	mg Pt/l		2	(0-4)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1:2016	FNU		<0.1	

(1) Grenser og tiltaksgrenser fra Drikkevannsforskriften, FOR-2016-12-22-1868

Oppdragskommentar 19-03734: MU for bakteriologiske resultater er basert på resultater over 30CFU.

Kjemiske analyser er målt i flaske uten tilsatt Na.tiosulfat.

Det er under "Grense (1)" referert til grenseverdier og tiltaksgrenser i den nye drikkevannsforskriften. Dersom resultater er angitt med røde tall er en av disse overskredet, og det anbefales å sjekke drikkevannsforskriften vedr alvorlighetsgrad.



22.07.19

Else Kristin Mitei  
Laboratorieingeniør

Distribusjon Cato Andersen  
Frode Orheim  
Jo Fjellanger  
Knut Vidar Bakken  
Olger Teigen  
Web Kundeside

<1 = "ikke påvist". MU= måleusikkerhet, angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til lab'en. MU er ikke tatt hensyn til ved vurdering om resultat er utenfor oppgitt grense. Resultat utenfor grense er angitt med rød skrift og "!". Analyse merket \*, vedlegg og komm. er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet